

# Typgodkännandebevis

SC0934-09

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## CALEFFI Återströmningsskydd typ CAa serie 573

### Innehavare

Caleffi S.p.A. S.R. 229, n. 25 – I-28010 FONTANETO D`AGOGNA (NO) Italien.

VAT nummer: IT04104030962.

Tel: +39 322 8491, Fax: +39 322 863305.

E-post: info@caleffi.it, Hemsida: www.caleffi.com.

### Produkt

Caleffi återströmningsskydd kategori 3 enligt EN 1717. Tryckreduceringszon typ CAa enligt standard EN 14367.

Arbetsstryck max. PN 10 (1000 kPa). Max. temperatur 65°C.

Serie 573 är för gängad anslutning ½" (DN15), ¾" (DN20).

### Avsedd användning

Återströmningsskydd för installationer där man har höga krav på hygien och kan användas i en mängd olika installationer där man önskar ett säkert återströmningsskydd, t.ex. bryggerier, livsmedelsindustri, vattenverk etc.

### Handelsnamn

CALEFFI serie 573, artikelnummer 573415 och 573515.

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Installationer för tappvatten

6:62\* 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.

Återströmning

6:624

Utformning

6:625 1:a och 4:e stycket

\*Produkten uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

### Tillhörande handlingar

CALEFFI ej kontrollerbart återströmningsskydd med trycksilda zoner typ CAa 573 series, H0000913.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 202. Kontrollorgan: DTI.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Caleffi S.p.A., FONTANETO D`AGOGNA, Italien.

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förseas med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning/dokumentation och omfattar:

Innehavare/Distributör/Tillverkningsställe  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Storlek  
Max. temperatur  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

**Caleffi S.p.A**  
**†**  
**SP Certifiering 1002**  
**573**  
**SC0934-09**  
**DN 15 alt. DN 20**  
**T<sub>max</sub> 65°C**  
**Nr./datum**  
**DTI**

### Bedömningsunderlag

Rapport nr. AP-08-003, AC08-531 och AP-15-204-C-ADM från CSTB.  
Rapport nr. 632642 och 684441 från DTI.



### **Kommentarer**

Återströmningsskydden är provade enligt EN 14367.

Ljudprovningar är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 ljudgrupper;

Grupp 1 max. 20 dB(A) Lpa vid 0,3 MPa.

Grupp 2 max. 25 dB(A) Lpa vid 0,3 MPa.

Grupp 3 oklassad.

Typ CAa, serie 573 uppfyller kravet för ljudgrupp 1.

Teknisk manual ska medfölja varje leverans.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-01-12.

### **Giltighetstid**

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-06-16.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### **SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering**

Marcus Tillman

Stefan Coric