



## TYPGODKÄNNANDE 1361 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Beulco Armatur AB

Box 15093, 250 15 Helsingborg

Tel: +46 (0)42-295 560

E-post: [info@beulcoarmatur.se](mailto:info@beulcoarmatur.se)

Webb: [www.beulcoarmatur.se](http://www.beulcoarmatur.se)

### BA MPL Presskoppling

#### Produktbeskrivning

Presskoppling tillverkad av mässingslegering CW602N alt. Cuphin CW724R, dimension (16 x 2,0) mm. Kopplingen är utformad för att garantera vattenläckage i opressat tillstånd. Presskoppling monteras på plaströr som framgår under omfattning och pressas med verktyg som godkänts av Beulco Armatur.

#### Avsedd användning

Presskoppling för sammanfogning av plaströr avsedd för tappvatteninstallationer under förutsättning att maximalt driftryck är 1,0 MPa samt vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

#### Omfattning

- Fränkische Turatec multilagerrör PE-RT
- LK Universalrör PAL-A
- LK PE-X rör
- Uponor Uni pipe PLUS
- Henco flerlagerrör PE-Xc/AL/PE-Xc
- Valsir AluPEX (PE-Xb/AL/PE-Xb) rör

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper, 3, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper, 1:4

Installationer för tappvatten,

6:62 (1: a meningens och 2: a stycket samt allmänt råd)

Utformning,

6:625 (1: a och 4: e stycket)

#### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning – MON 12 BA Koppling 16 mm, daterad 2016-12-14 av Beulco Armatur AB.

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktens namn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Beulco Armatur AB

BA MPL Presskoppling

Gravörgatan 34, Helsingborg.

yyyy-mm-dd

–

+

Kiwa Sverige AB

1913

1361

Kiwa Sverige



CERTIFIKAT

#### Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige**

Kontrollavtal: **Dnr. 1005/16**

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **Dnr. 1005/16** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress [se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com) om utförd fortlöpande egenkontroll.

## Bedömningsunderlag

Migration provningsrapport nr. SBF2016F0568 från SINTEF

Provningsrapport nr. LC 16094-1 från Kiwa Nederland BV.

## Kommentarer

1. Vid sammanfogning av koppling och rör förutsätts att pressverktyg godkänt av typgodkännandets innehavare används.
2. BA MPL Presskoppling ska vara inspekterbar, utbytbara och vara placerad så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och inte orsaka skador.
3. Pressverktyg ska underhållas och kalibreras enligt leverantörens anvisningar för att säkerställa minimipresskraft i enlighet med specifikationen för respektive dimensioner.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2019-07-01

Diarienummer: 650/19

Giltigt till: 2021-12-21

Tidigare diarienummer: 1247/18

**Magnus Jerlmark**

**Deo Yamabo**