



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1362 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Tappvatten

BBR 6:62

Innehavare: Beulco Armatur AB

Box 15093, 250 15 Helsingborg

Tel: +46 (0)42-295 560

E-post: info@beulcoarmatur.se Webb: <http://www.beulcoarmatur.se>

Produktnamn: BA MPL System

Beulco Armatur MPL System är ett rörsystem av kompositrör, PE-RT/AL/PE-RT med skarvdon, fördelare och presskopplingar tillverkade av avzinkningshärdig mässing alternativt Cuphin CW724R. Sammanfogning av rör och koppling sker med specialverktyg. Presskopplingar är provade och garanterar vattenläckage vid opressad koppling.

Rörsystemet finns i dimensioner Ø: 16 x 2.0; 20 x 2.0; 26 x 3; och 32 x 3.0 mm

Avsedd användning

System för distribution av varmt och kallt tappvatten alt värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten*, 1:a mening och 2:a stycket	6:62
Utformning, 1:a och 4:e stycket	6:625

*Fördelare och Presskopplingar uppfyller krav för uppdaterat gränsvärde för max mängd upplöst bly enligt BFS 2014:3

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-12-22
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-12-22
Bilaga 3: Kontroll	2016-12-22
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-12-22

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2016-12-22

Diarienummer: 999/16

Giltigt till: 2021-12-21

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Deo Yamabo
Handläggare

Bilaga 1
Typgodkännande nr 1362
Produkt: MPL Rörssystem
Innehavare: Beulco Armatur AB

TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2016-12-22

Monteringsanvisning "MON 12 BA MPL System", upprättad av Beulco Armatur AB.
Produktblad prefab "PROD 12 BA MPL", upprättad av Beulco Armatur AB.



Kommentarer:

- Godkännande gäller under förutsättning att det finns giltigt typgodkännande för ingående komponenter för systemet (TG 1360 respektive TG 1361).
- Fogar/kopplingar på tappvattenledningar ska vara placerade så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och åtgärdas för att vattnet inte ska orsaka skador.

Bilaga 2
Typgodkännande nr 1362
Produkt: MPL Rörssystem
Innehavare: Beulco Armatur AB

PRODUKTMÄRKNING 2016-12-22

Produkten ska märkas med beständig etikett med följande information:

1. Innehavare: Beulco Armatur AB
2. Produktnamn: BA MPL System
3. Tillverkningsställe: Fränkische, Tyskland respektive IVAR S.p.A, Italien
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om krav eller klass – om detta finns
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr:1362 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: Kiwa Sverige AB

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkran enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkran:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.



Deo Yamabo

Bilaga 3
Typgodkännande nr 1362
Produkt: MPL Rörsystem
Innehavare: Beulco Armatur AB

KONTROLL 2016-12-22**Kontrollanvisningar**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt kontrollanvisning daterad 2016-12-22.

Årlig rapportering:

Typgodkännandet giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollomfattningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll.

Årlig övervakande kontroll ska utföras och rapporteras av ackrediterat kontrollorgan.

Innehavare ska meddela kontrollanvisning och kontrollomfattning till valt kontrollorgan.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4
Typgodkännande nr 1362
Produkt: MPL Rörsystem
Innehavare: Beulco Armatur AB

BEDÖMNINGSUNDERLAG 2016-12-22

Typgodkännandet grundas på:

- SINTEF Migrationsrapport nr. SBF2016F0568
- Kiwa rapport LC 16094-1
- Kontrollavtal 1005/16

Bedömningsrapport nr. 999/16 – kan inkludera ovanstående.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Deo Yamabo'.

Deo Yamabo