

## Skötsel och felsökning - Jetpumpar

Fel	Trolig orsak	Åtgärd
Pumpen går inte och är tyst	Fel i elanslutningen	Kontrollera spänningen
Pumpen går inte men avger ett ljud	Kondensatorn är bränd	Kontrollera
	Pumphjulet och pumphuset är igensatt	Rengör vid behov
Pumpen går inte med fullt varv	Fel i elanslutningen	Kontrollera spänningen
	Pumphjulet och pumphuset är igensatt	Rengör vid behov
Pumpen ger inte rätt tryck och flöde	Sugledningen är för klen	Gör beräkning
	Bottenventilen är igensatt	Rengör vid behov
	Sugledningen tar in tjuvluft i ledningen eller i kopplingen	Reparera eller byt ut felaktig del
	Pumphjulet och pumphuset är igensatt	Rengör vid behov
	Rörledningarna är inte intakta	Åtgärda fel
	Fel rotationsriktning	Åtgärda
Pumpen slår till och från med korta intervall (pumpautomat)	Fel tryck i hydropressen	Fyll till rätt tryck
	Felinställd tryckströmbrytare	Ställ in rätt tryck
Pumpen slår ifrån tillfälligt	Temperaturen är för hög	Åtgärda så att temperaturen understiger 40°C
Pumpen vibrerar och bullrar	Pumpen är inte fastmonterad	Dra åt fästbultarna
	Pumpen arbetar utanför märkdata	Åtgärda avvikelser



Koppla alltid ifrån elströmmen vid service  
Använd alltid original reservdelar